

Høringsuttalelse til forslag til vilkår etter EBGL art. 18

Flextools viser til høring av forslag til vilkår for deltakelse i balansemarkedene i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av elektrisk kraft (Electricity Balancing Guideline, EBGL), artikkel 18.

Ad pkt 3.5: mFRR-D kapasitetsmarked og mFRR-D aktiveringsmarked

Flextools er positive til den planlagte innføringen av et nytt markedssegment for driftsforstyrrelsesreserver. Vi er tjenesteleverandør for fleksible forbruksressurser og har frem til RKOM sesong 2023/24 tilbudt oppreguleringskapasitet i NO1. De nye rampingkravene i mFRR kapasitets- og aktiveringsmarkedet vil ikke være mulige å oppnå for disse ressursene. Derfor er vi enige i begrunnelsen for behovet for å erstatte mFRR sesongmarkedet med mFRR-D markedssegmentet siden det ikke stilles krav til rampingprofil.

Vi er imidlertid kritiske til forslaget om kravet til 10 MW som minste budkvantum, jf. pkt 3.5.4.2. Forslaget begrunnes med at det ikke vil være mulig å håndtere mindre bud i mFRR-D manuelt. Statnett forventer at mFRR-D ressursene skal benyttes ved spesielle hendelser eller driftsforstyrrelser og derfor aktiveres sjeldent. Rampingkravene i det nye automatiske mFRR markedet og volumkravene i det foreslåtte mFRR-D marked vil føre til en de-facto utestengning av forbruksvolum som i dag bidrar med verdifull oppreguleringsfleksibilitet i NO1. Vi oppfordrer derfor Statnett til å vurdere å videreføre dagens krav til minstevolum på 5 MW i NO1 og NO3, og eventuelt utvide det til å gjelde i samtlige budområder for å redusere kompleksiteten for operatørene.

På vegne av Flextools AS, signert av daglig leder Victoria Fearnley Landmark:



Lysaker, 09.04.2024