

Grenseverdier støy

- Tranformatorstasjon

Støykilde	Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål	Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07
Industri med helkontinuerlig drift	(Uten impulslyd: L_{den} 55 dB) Med impulslyd: L_{den} 50 dB	L_{night} 45 dB L_{Amax} 60 dB

- Bygg- og anleggsstøy

Bebyggelse	Årstid sommer 16/5 – 15/9 vinter 16/9 – 15/5	Dag kl. 07.00 – 19.00 $L_{Aeq30min}$	Kveld kl. 19.00 – 23.00 $L_{Aeq30min}$	Natt kl. 23.00 – 07.00 L_{Amax}
Boliger	Sommer / Vinter	70 dB	65 dB	55 dB / 60 dB
Sykehus	Sommer / Vinter		50 dB / 55 dB	Forbud mot støyende virksomhet
Skoler	Sommer / Vinter		60 dB / 65 dB	Ingen grense
Kontor, forretning, industri	Hele året	70 dB	Ingen grense	Ingen grense
MERKNADER:	1. Tabellen gjelder ikke impulsiv støy. 2. For boliger skal det være "stille periode" mellom kl. 23:00 – 01:00. 3. Ved skoler er det ingen restriksjoner i skoleferiene. Støy som har karakter av "rask hammerlyd", og / eller støy som inneholder en eller flere tydelige toner, er å betrakte som 5 dB mer støyende enn målt verdi.			

$L_{Aeq30min}$ måles/beregnes for en valgt måleperiode på 30 minutter som gir et representativt bilde av støybildet.

Eksisterende situasjon



multiconsult.no

Ny situasjon



multiconsult.no

Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet

