

# VEDLEGG 2 til tilknytningskontrakt for sentralnettet.

Kundens navn \_\_\_\_\_

## 2.1 Generelle forhold.

Statnetts leveringskvalitet i det/de punkt Kunden er tilknyttet, skal være i samsvar med forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL) og annet regelverk. Kunden forplikter seg likeledes til å overholde de krav til kvalitetsparametere som er angitt i FoL og annet regelverk.

## 2.2 Spesielle forhold.

For at Statnett skal kunne overholde kravene i FoL, vil Statnett under spesielle forhold vurdere strengere krav til den enkelte nettkunde enn de grenseverdiene som er angitt i FoL bl.a. for følgende kvalitetsparametere:

- *Overharmoniske komponenter.*
- *Likeharmoniske komponenter.*
- *Spenningsprang.*
- *Flimmer.*

Ved vurdering av krav for ovennevnte kvalitetsparametere, kan det være aktuelt å se flere nærliggende punkt i sammenheng. Ved en slik vurdering vil man ta utgangspunkt i de kundene som bidrar til at ovennevnte kvalitetsparametere overskrides og deres forholdsmessige bidrag, og bl.a. basere vurderingen på følgende:

- Antall kunder
- Kundens totale MVA uttak
- Totalt MVA uttak
- Største enkeltkomponent MVA ytelse
- Type belastning
- Variasjon av kortslutningsytelse
- Andre forhold og prioriteringer

Vilkår og krav vil bli utarbeidet etter avtale med berørte kunder. Det vises til tilknytningskontraktens pkt. 6, andre avsnitt.

**Følgende krav til Kundens spenningskvalitet, som avviker fra kravene i FoL, er avtalt:**

<b>Navn på stasjon</b>	<b>Krav</b>
Alle	Ingen spesielle krav er avtalt

Vedlegget er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene. Vedlegget gjelder fra underskriftsdato, til det erstattes av nytt vedlegg.

Oslo, den .....

....., den .....

\_\_\_\_\_  
Statnett SF

\_\_\_\_\_  
Kunde