



- — — T1: 2 kabelsett 1600AI forlagt i rørkanal(OPI) evt. U-kanal til dagens kabelfelt, felt 11
- — — T2: 2 kabelsett 1600AI forlagt i rørkanal(OPI) evt. U-kanal til ledig felt 4
- - - Alternativ trase for kabelføring (Langs dagens kabeltrase)

Dagens 132 kV linje til Sykkylven kan saneres etter at ny 420 kV linje er etablert til Sykkylven

132 kV koblingsanlegg (SF6) Saneres

Ørskog 420/132 KV (Statnett)

132 kV Kabelforbindelser mellom Ørskog og Giskemo

Rev.	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Kontrollert	Godkjent	Date
	<b>Ørskog – Giskemo</b>					
	Alternativ kabel T1 til felt 11 og T2 til felt 4					
Godkjent: AFB	<b>Statnett</b>	Tegningsleverandør (Ekstern firma eller divisjon i Statnett)			Godkjent	
		DIVISJON TEKNOLOGI OG PROSJEKT			Date	DD.MM.AA
	Fagansvarlig	Utførende	Årsak til utgivelse	Blad	Format	Dokumentnummer
						Rev.

This document is issued by means of a computerized system. The digitally stored original is electronically approved. The approved document has initials entered in the approved-field. A manual signature is not required.