



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Statnett SF

Organisasjonsnummer: 962 986 633

Dato: 06.07.2026

Varighet: 17.10.2053

Referanse: NVE 202612087-3

Kommuner: Karmøy og Sauda

Fylke: Rogaland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 22.05.2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett SF endret anleggskonsesjon for ny Karmøy transformatorstasjon i Karmøy kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende anlegg:

1. Ny Karmøy transformatorstasjon med:

- Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 37 dekar som vist på kart merket «Tilleggssøknad Karmøy stasjon», vedlagt denne konsesjonen.
- En bygning med grunnflate ca. 2600 m² og høyde ca. 16,5 meter som vist på fasadetegninger, vedlagt denne konsesjonen.
- En bygning med grunnflate ca. 550 m². og høyde ca. 6,5 meter.
- En bygning med grunnflate ca. 130 m² og høyde ca. 6,5 meter.
- Transformatorer med øvre spenning 420 kV.
- Innendørs koblingsanlegg med spenning 420 (300) kV.
- Utendørs koblingsanlegg med spenning 132 (66) kV.
- To stk. transformatorceller hver med grunnflate ca. 450 m² og høyde ca. 11 meter.
- En eksisterende p-spole med spenning 66 kV.
- En ny p-spole med spenning 69 kV.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 300 kV.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.

2. Ledningstiltak:

- Omlegging av eksisterende 300 kV ledningene Kårstø–Håvik og Sauda–Håvik, i kabel fra eksisterende endemaster og inn til ny stasjon.
- Omlegging av eksisterende 300 kV ledning Spanne–Håvik, i luftledning fra eksisterende endemast og inn til ny stasjon.
- To stk. nye 300 kV ledninger mellom Karmøy stasjon og Håvik stasjon for forsyning av Hydros anlegg. En luftledning og en kombinert kabel-/luftledning.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

3. Permanente hjelpeanlegg:

- Permanent adkomstvei via Håvikvegen og videre til Ringavegen.
- Ny permanent veg sør for Karmøy stasjon til transformatortransport.
- Utvidelse og oppgradering av eksisterende Myrvangvegen.

4. Midlertidige hjelpeanlegg:

- Tre stk. anleggsplasser.

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Følgende anleggskonsesjoner meddelt Statnett SF bortfaller fra oppstart av ny transformatorstasjon:

- Pkt. 5 i konsesjon av 24.09.2021, NVE-ref. 202014937-5.

Håvik transformatorbygg skal opprettholdes samtidig som anleggene nevnt i vilkår 10 nedenfor skal saneres.

Anleggskonsesjon meddelt Statnett SF 17.10.2023, NVE-ref. 202217471-2, bortfaller herved.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen 17.10.2028.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstilling, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggetekniske krav

Konsesjonæren kan innenfor denne konsesjonen oppføre ny bygningsmasse, i form av frittstående bygning eller tilbygg med en samlet grunnflate på inntil 50 m², innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygninger på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² sammenlignet med opprinnelig konsesjonsbehandlet løsning, regnes som en konsesjonspliktig endring.

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

6. Riving av eksisterende anlegg

Følgende anlegg skal fjernes i Håvik transformatorstasjon innen to etter idriftsettelse av de nye anleggene:

- Transformator D1 og 300 kV bryterfelt som forsyner denne.
- Ett 300 kV bryterfelt Sauda–Håvik.
- Ett kondensatorbatteri.
- Tilhørende kontrollanlegg og lavspentkabling.
- Ledningsstrekke mellom eksisterende Håvik stasjon og eksisterende endemaster på 300 kV Spanne–Håvik, 300 kV Sauda–Håvik og 300 kV Kårstø–Håvik.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 24. august 2026 eller 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit

seksjonssjef

Tor Carlsen

fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner