

Statnett
Postboks 4904
. .
0484 Oslo

Kontaktperson:	Deres referanse:	Vår referanse:	Dato:
Roar Kristensen	18/01329 - 1	042.003/1787931	30.01.2019

HØRING - RETNINGSLINJER FOR SYSTEMANSVARET 2019

Glitre Energi Nett viser til deres brev av 01.11.18. Først og fremst stiller vi oss bak høringsuttalelser gitt av Energi Norge i denne saken. I tillegg har vi følgende kommentarer:

Generelt mener vi at praktiseringsdokumentet bør gjennomgås på nytt for å avklare ansvarsområdene mellom systemansvarlig og øvrige konsesjonærer i større grad. Sett fra vår side bidrar den enkelte konsesjonær til effektiv drift av kraftsystemet i langt større grad enn det som fremkommer i omtalt dokument. Spesielt gjelder dette for regionalt distribusjonsnett. Dette kan bero på misforståelser som kan være nyttig å få avklart.

§5 Flaskehals og budområder

I første linje mener vi det bør fremkomme i større grad behov for å samarbeide med øvrige konsesjonærer. Det vil si at setningen bør endres til «*Systemansvarlig skal i samarbeid med berørte konsesjonærer håndtere alle flaskehals i regional- og transmisjonsnettet.*»

Dette gjelder spesielt lokale flaskehals som medfører endring av koblingsbilder. Dette vil pålegge Systemansvarlig til i større grad å tenke samarbeid.

§14a Rapportering av anleggsdata ved idriftsettelse

Første setning bør endres til: «*Konsesjonær for anlegg i eller tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet plikter å rapportere anleggsdata til systemansvarlig gitt av parameterlister vedtatt av NVE.*»

Bakgrunnen for dette er historisk ønske om stadig endring av anleggsdata som skal registreres. I tillegg mener vi at følgende setning bør endres til:

«*Systemansvarlig skal i samarbeid med bransjen sørge for systemer og rutiner som sikrer en effektiv rapportering i henhold til denne bestemmelsen.*»

I forhold til data som skal rapporteres mener vi at stasjonskabler og øvrige strømbegrensende komponenter bør utgå.

§21 Systemvern

Første setning bør erstattes med «*Systemansvarlig kan kreve installasjon og drift av utstyr for automatiske inngrep i kraftsystemet for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og transmisijsnett (systemvern). Her må konsekvensen utredes i samarbeid med berørte konsesjonærer.*»

Bakgrunnen her er at det er berørte konsesjonærer som kjenner de lokale forholdene og betydning og konsekvensene av systemvern lokalt.

Skulle det være behov for ytterligere forklaring på våre innspill kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen
Glitre Energi Nett AS

Trond Eriksen
Avdelingsleder

Brevet sendes ut uten signatur. Brevet er godkjent etter interne rutiner.