

Deres ref.:
Vår ref.: 11856720

Dato: 29.05.2017

Høringsinnspill NUP 17


BKK Nett registrerer at nedstenging av Energiverk Mongstad (EVM) ikke er omtalt i NUP. Stenging av EVM innebærer produksjonskapasitet opp mot 140 MW med høy brukstid som Statoil vil ta ut av drift fra 1.1.2019. Bortfallet av denne kapasiteten vil føre til en mer anstrengt forsyningssituasjon i Bergenssnittet i tiden før ytre ring er på drift i slutten av 2019. Stenging vil også fremskynde behovet for tiltak på 300 kV-kabelen i Øygarden som har en kapasitet på 520 MVA. Dette vil bli flaskehalsen ved utfall på ytre ring, og kapasitetsstøtte fra EVM ikke er tilgjengelig. I tillegg vil nedstenging av EVM føre til at utfall av Lindås T1 gir overbelastning av linjer i det underliggende regionalnettet inn mot Mongstad. BKK Nett mener nedstengningen av EVM bør omtales, og aktuelle tiltak identifiseres.

BKK Nett registrerer at Statnett ønsker å utsette utbygging av overføringskapasitet nord/sør. Dette vil være en ytterligere utsettelse av tiltak som allerede er skjøvet frem i tid flere ganger tidligere. BKK Nett mener at tiltak som vil bidra til å fjerne flaskehalsen ut/inn av NOS er viktige, og at en ytterligere nedprioritering av disse er uheldig.

BKK Nett anerkjenner Statnetts arbeid med å bli mer kostnadseffektive. Vi registrerer at spenningsoppgradering av eksisterende linjer ikke er omtalt her. Betyr dette at slike tiltak ikke lenger er en del av Statnetts strategi for å bli mer kostnadseffektive?

Det er mange gode figurer i NUPen som bidrar til at budskapet kommer bedre frem. Imidlertid er ikke fargeleggingen med ulike nyanser av blått optimal for lesbarheten.

Vennlig hilsen
BKK NETT AS



Jens Skår
Divisjonssjef



Knut Erik Nielsen
Sivilingeniør