

Statnett SF
Pb 4904 Nydalen
0423 OSLO

Deres referanse

Deres dato

Vår referanse
193429_v1/borred

Vår dato
31.05.2017

Saksbehandler
Børre Dybesland

Direkte telefon
51908061

Statnett Nettutviklingsplan 2017 Høringsinnspill

Det vises til Statnetts Nettutviklingsplan 2017 som er ute på høring. Lyse Elnett har følgende innspill i forbindelse med høringen:

Side 6: Fokus på kostnad og utnyttelse: Statnett bør se kostnadseffektivitet i sammenheng med leveringssikkerhet.

Side 7: Lyse-Fagrafjell vil ikke løse utfordringen med forsyning mot Stavangerregionen nord for Fagrafjell, uten at en iverksetter videre forsterkninger i dette området. Lyse Elnett er positive til at Statnett iverksetter videre utredninger.

Side 15: «Statnett forstår Energiloven slik at vi skal dimensjonere nettet slik at ingen tvangsmessig mister strømforsyningen ved intakt nett. Dette danner derfor en absolutt nedre grense for grad av leveringspålitelighet når vi planlegger kraftsystemet.»

Lyse Elnett vil fremheve at dersom konsekvensen av en feil i nettet er spesielt stor, kan man argumentere for tiltak som ikke alene ansees som samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Side 36: Klimaforhold: Her burde økt lynaktivitet nevnes, da det er et område som forskere peker på og som får konsekvens for nettanlegg.

Side 75

Tegnforklaring: Idriftsatt siden NUP 2015 eller under bygging.

Side 76:

Bjerkreim: Det har ikke vært aktuelt å knytte produksjonen i Bjerkreim mot regionalnettet. Opprinnelig var det snakk om 550 MW, hvilket ville bli alt for mye for regionalnettet.

Side 78:

Vedrørende helhetlig nettplan for Nord-Jæren: «Statnett og Lyse Elnett utreder ulike konsepter for nettutvikling nord for Stokkeland etter at Lyse-Fagrafjell er satt i drift». Som det står senere er arbeidet i en oppstartsfase, og en mer presis formulering vil være at «Statnett og Lyse Elnett skal utrede...».

Side 79:

Vedrørende helhetlig nettplan for Nord-Jæren: Bør ikke Statnett si noe om når Statnett forventer å ha en plan klar?

For øvrig:

Statnett jobber konkret med økt transformeringsytelse i Stølaheia. Hvorfor nevnes ikke dette? Statnett har også påpekt reinvesteringsbehov i Stølaheia, Bærheim og Kjelland stasjoner før 2025. Stølaheia og Bærheim inngår i Nettpplan Nord-Jæren, men Kjelland er ikke omtalt noe sted?

Vennlig hilsen
Lyse Elnett AS



Frank Boholm
Avd. leder Drift og Vedlikehold



Børre Dybesland
Avd. leder Nettutvikling