

# Budattributter mFRR EAM

---

SONDRE HEEN BROVOLD  
11.05.2020

Hvilke forhold er det viktigst at blir tatt hensyn til ifm budgivning for å sikre at aktiveringer kan gjennomføres av BSP og ikke avvises? Her er en liste over egenskaper/forhold som vi håper dere kan prioritere, samt gi en forklaring på hvorfor.

- Minste volum for aktivering
- Kunne angi at et bud må aktiveres "alt eller ingenting"
- Kunne ta hensyn til oppstartskostnader (minskende pris ved økt volum)
- Maksimal varighet og tilhørende hviletid
- Andre egenskaper, f.eks. knytning mellom aktivering i en periode og tilgjengelighet i etterfølgende periode

# Prioritert rekkefølge

1. Minste volum for aktivering
2. Kunne angi at et bud må aktiveres "alt eller ingenting"
3. Kunne ta hensyn til oppstartskostnader (minskende pris ved økt volum)
4. Maksimal varighet og tilhørende hviletid
5. Andre egenskaper, f.eks. knytning mellom aktivering i en periode og tilgjengelighet i etterfølgende periode

# Prioritert rekkefølge

1. Minste volum for aktivering
  - Bestilling av volum under  $P_{min}$  vil avvises automatisk
2. Kunne angi at et bud må aktiveres "alt eller ingenting"
  - Vil gjelde de aller fleste start- og stoppbud
3. Kunne ta hensyn til oppstartskostnader (minskende pris ved økt volum)
  - Linking av bud vs kostnad fordelt på aktivert volum
  - Tidsdimensjon: Avtakende pris ved lengre aktivering
4. Maksimal varighet og tilhørende hviletid
  - Aktuelt i mindre mellommagasin
5. Andre egenskaper, f.eks. knytning mellom aktivering i en periode og tilgjengelighet i etterfølgende periode
  - Minimum varighet



**Statkraft**

---

[statkraft.com](https://www.statkraft.com)