

Statnett SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO
Norge

Deres referanse
Torkil Bardsgjerde

Deres dato

Vår referanse
25/00196-2

Vår dato
03.03.2026

Innspill til Høring – Differensiering av industritariffen og nytt kapasitetsledd

1. Utviklingstrekk og behovet for tariffendringer

Arva registrerer en betydelig vekst i etterspørselen etter nettkapasitet, både fra nye næringsaktører og fra eksisterende industri som planlegger elektrifisering.

Etterspørselsdriverne omfatter:

- datasentre
- ammoniakk- og hydrogenproduksjon
- transportsektoren
- pumpekraftverk
- elektrifisering av eksisterende kunder i distribusjonsnett
- reinvesteringer i eksisterende anlegg

Disse utviklingstrekkene innebærer store investeringsbehov i årene som kommer. Dersom dagens planer gjennomføres, er det anslått at uttakstariffen kan femdobles over de neste 15 årene. Alminnelig forbruk er i liten grad en driver for denne veksten og bør derfor skjermes så langt som mulig.

Uten endringer i dagens tariff modell vil prissignalene svekkes, noe som kan føre til unødvendig kostnadsvekst for alminnelige kunder.

2. Støtte til innføring av et kapasitetsledd

Arva støtter forslaget om å innføre et kapasitetsledd. Det vurderes som positivt at Statnett foreslår å redusere omfanget av kapasitetsleddet til 25 % av ordinært fastledd, sammenlignet med rundt 50 % i høringen i 2025. Bransjen har etterspurt bedre datagrunnlag for å kunne beregne konsekvensene, og usikkerheten er fortsatt betydelig. En avgrensning til 25 % reduserer risikoen for uønskede utslag.

Arva mener også at tariffprinsippene for industrikunder bør være mest mulig harmonisert mellom transmisjonsnettet og regionalnettet.

3. Avregningsgrunnlag for kapasitetsleddet

Statnett foreslår at kapasitetsleddet vil ta utgangspunkt i målepunktets maksimale utveksling de siste tre kalenderårene i tillegg til inneværende tariffår. Maks last i løpet av perioden (sist 3 år + inneværende år) for hvert punkt vil settes som tariffgrunnlag. For å hensynta ekstraordinære driftstilfeller hvor makslasten er uvanlig høy, eksempelvis testing av anlegget eller vedlikehold av enkeltkomponenter, foreslår Statnett å justerer avregningsgrunnlaget for de 30 høyeste timene. Dette vil fjerne enkeltstående tilfeller som ikke er representativt for ordinær makslast.

Arva mener dette kan forbedres og gjøres mer fremtidsrettet slik at kundene kan reagere på prissignalene nært i tid. Arva anbefaler derfor at Statnett vurderer å benytte **månedsmaks** som avregningsgrunnlag. Arva har god erfaring med bruk av månedsmaks for større kunder både i distribusjonsnettet og i enkeltuttak i regionalnettet.

4. Konsekvenser av redusert fastledd

Reduksjonen av fastleddet med inntil 25 % innebærer at kapasitetsleddet – som ikke tar hensyn til k-faktor – svekker samlokaliseringsrabatten og dermed øker nettleien for uttakskundene. Størrelsen på denne økningen avhenger av underliggende produksjon.

Når samlokaliseringsrabatten reduseres, mener Arva at det samtidig bør sikres at lokale nettselskaper beholder hele nettleien fra produksjon som er tilknyttet eget regionalnett. I dag tilfaller inntekten Statnett, selv om det lokale nettselskapet eier, tar kostnaden, utvikler, drifter og tar risiko ved investeringene.

5. Differensiering av industritariffen

Arva støtter innføring av objektive og kontrollerbare kriterier for industrirabatter. Dersom industrien kan levere fleksibilitet av verdi for nettet, er det rimelig at dette gjenspeiles i tariffen. Dersom de ikke kan levere reell fleksibilitet er det ikke grunnlag for rabatt/subsidier.

Arva stiller seg imidlertid usikre til om de foreslåtte kriteriene – som fremstår relativt komplekse – tilfredsstiller kravene til objektivitet og kontrollerbare kriterier.

For nærmere kommentarer på dette punktet viser vi til Fornybar Norges høringssvar.

Med vennlig hilsen
Arva AS

Johannes Kristoffersen
Analysesjef

Dokumentet er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner