

Statnett SF

Deres referanse

Deres dato

23.01.2026

Vår referanse

Vår dato

2026-ELN-00006**06.03.2026**

Saksbehandler

Åshild Helland

Høringsinnspill – Statnetts forslag til differensiering av industritariffen og nytt kapasitetsledd

Lnett viser til Statnetts høring om differensiering av industritariffen og nytt kapasitetsledd. Høringen bygger på forslaget til ny tariffmodell som Statnett hadde på høring våren 2025.

I denne høringen beskrives to tiltak som Statnett ønsker å gjennomføre fra 2027, de foreslåtte tiltakene krever etter Statnetts vurdering ikke forskriftsendringer. Lnett støtter hovedretningen i Statnetts forslag til endringer.

Differensiert industritariff

Transmisjonsnettet står foran store re- og nyinvesteringer fremover. I all hovedsak er dette knyttet til nye industriprosjekter og annet stort forbruk, ikke forsyning til alminnelige sluttkunder tilknyttet de lokale nettselskapene. Lnett deler Statnetts bekymring knyttet til dagens tariffmodell og fordeling av tillatt inntekt mellom ulike kundegrupper. Vi forstår derfor Statnetts behov for å vurdere industrirabatten med tanke på utviklingen i transmisjonsnettet og kostnadsriktighet ut fra hvem som er driverne for det store investeringsbehovet fremover.

Nytt kapasitetsledd

Lnett mener, som i sist høring, at et nytt kapasitetsledd kan gi incentiver til å vurdere eget maksforbruk for direkte kunder i transmisjonsnettet. For nettselskap som kunder av Statnett, vil nytt kapasitetsledd i større grad bare medføre en omfordeling av kostnader mellom egne kundegrupper.

Med innføring av nytt kapasitetsledd basert på målt effekt, kan avregningsgrunnlaget bli mye høyere enn samlet maksimaluttak fra transmisjonsnettet for mange nettselskaper. Endringer i koblingsbilde, driftsforstyrrelser, ombygginger og planlagte revisjoner, transitt med mer, kan medføre at ett forbruk forsynes fra flere kilder på ulike tidspunkt. Ett forbruk kan derfor måles og avregnes to ganger to steder. Mulighet for transitt gjennom regionalt distribusjonsnett kan også medføre høyere målt effektuttak og gi høyere kostnad for noen nettselskap. Statnett vurderer å ta vekk de 30 høyeste målte verdiene for å unngå peak-timer, samt basere avregningsgrunnlaget på et snitt av siste 3 år + inneværende års

maksimale utveksling. Dette kan dempe noe av svingningene, men gir fortsatt mer uforutsigbare avregningsgrunnlag.

Lnett er bekymret for at foreslått nytt kapasitetsledd vil medføre større omfordelingsvirkninger, der spesielt underliggende nettselskaper risikerer mye høyere avregningsgrunnlag. Vi ønsker at Statnett synliggjør de totale omfordelingsvirkningene før nytt kapasitetsledd innføres.

Lnett mener innføring av nytt kapasitetsledd i tillegg til dagens fastledd, vil komplisere og ikke forenkle. Ny modell er komplisert, den vil kreve større grad av manuell oppfølging, og vi frykter også flere diskusjoner med kundene våre om avregningsgrunnlaget. Skal en tariffmodell gi tilstrekkelige incentiver til kunder om å begrense effektuttaket, vil også en lang avregningsperiode være et minus.

I det lokale distribusjonsnettet, og delvis i det regionale, avregnes alle direkte sluttkunder et effektledd basert på månedsmaksimal. Innfører Statnett et nytt kapasitetsledd for transmisjonsnettet i tillegg til et justert fastledd, mener Lnett det vil være vanskelig å videreføre samme tariffstruktur i det regionale distribusjonsnettet. Et reelt alternativ for oss vil da være å innføre månedsmaksimal for direkte sluttkunder også i det regionale distribusjonsnettet. Dette er en modell som er mye enklere både å følge opp og avregne.

Vennlig hilsen
Lnett AS

Åshild Helland
Leder rammebetingelser

Dokumentet er godkjent i henhold til interne rutiner