



Statnett SF

Postboks 4904 Nydalen

0423 Oslo

Deres ref: 21/00556

Vår ref: 21/01159-1

Vårt Org.nr: 878 631 072

firmapost@statnett.no

21-00556 - TrønderEnergi Kraft – Høringsvar nettavtale

TrønderEnergi takker for muligheten til å gi innspill på ny nettavtale.

Som eier av flere kraftverk ønsker vi å belyse et tema knyttet til kraftverk som ikke er direkte knyttet til Statnett.

Det skrives at for produsenter tilknyttet transmisjonsnett vil effektgrense normalt gjenspeile installert effekt.

Det presiseres ikke hvordan kunder i underliggende nett behandles.

TrønderEnergi har begrensning i flere anlegg som venter på at nytt nett skal bygges, og har kun full produksjon hvis forbruket tillater dette. Tilfellene opplever normalt ikke begrensning på grunn av forbruk i regionen, men i enkelte perioder med lavt forbruk og høy produksjon må kraftverkene begrenses for å unngå overlast på eksisterende nettanlegg. Når flaskehalsene fjernes er det viktig at disse kraftverkene ikke har mistet kapasitet i transmisjonsnett til å produsere fullt.

For TrønderEnergi Kraft AS

Beate Nesje

Displinleder nett