

Frister for rapportering til systemansvarlig

Sist oppdatert april 2025

Retningslinjer for utøvelse av systemansvaret



Endring i kraftsystemet

Type endring	Forskrift	Rapporteringsfrister konsesjonær	Behandlingsfrister systemansvarlig	Kraftsystemdata (fos § 14a)	Kraftsystemfunksjonalitet (fos § 14)
Endring i kraftsystemet	fos § 14	3 måneder før dato for spenningssetting	Ingen frist		- Frist for å søke om vedtak er før konsesjonær har bestilt utstyr slik at bestilling av utstyr kan tilpasses vilkårene i vedtaket. - Uoffisiell frist er 3 måneder før spenningssetting som er tilmålt tid til saksbehandling. - Enkle saker kan behandles på 8 uker.
Endring i kraftsystemet	fos § 14a	6 uker før dato for spenningssetting	En uke etter rapportering	Frist for å be om innmelding av ufullstendige data. Aktuelt for endringer i data og nye anlegg.	
Endring i kraftsystemet	fos § 14a	5 uker før dato for spenningssetting / frakobling	En uke etter rapportering	- Frist for å melde inn data og dokumenter. - Gjelder både nye anlegg, endring i anlegg og fjerning av anlegg.	
Endring i kraftsystemet	fos § 14a	1 dag før dato for spenningssetting / frakobling	Ikke relevant	Frist for å endre dato for spenningssetting / frakobling er satt av tekniske hensyn. Endres datoen senere så må anlegget meldes inn på nytt for å sette ny dato og for sletting er det ikke mulig å trekke tilbake datoen.	
Endring i kraftsystemet	fos § 14a	4 uker etter dato for spenningssetting	Ingen frist	Frist for å melde inn vern og releplaner for kraftstasjoner og delte stasjoner med Statnett samt resultater fra målte impedanser for luftliner.	Feilrettinger som følge av havari som krever vedtak.
Verifiserende tester	fos § 14 fos § 14a	4 uker etter fullført test	Ingen frist	Frist for å melde inn prøverapporter for produksjonsanlegg, kraftparker og kompenseringsanlegg.	Frist for å melde inn prøverapporter for produksjonsanlegg, kraftparker og kompenseringsanlegg.
Kvalitetsheving	fos § 14a	Så raskt som mulig etter at feilen er oppdaget	Ingen frist	Kvalitetsheving av data og dokumenter rapporteres så raskt som mulig etter at feilen er oppdaget.	

Driftsstans

Type endring	Forskrift	Rapporteringsfrister konsesjonær	Behandlingsfrister systemansvarlig	Driftsstans (fos § 17)
Årsplan	fos § 17	1. september	1. desember	Transmisjonsnett, inkludert utenlands-forbindelser, nedtransformering til regionalnett, samt produksjonsanlegg tilknyttet transmisjons-nettet.
Planlagte driftsstanser	fos § 17	3 måneder før driftsstans	3 uker etter rapportering	- Driftsstanser for nettanlegg i regional- og transmisjonsnettet som berører andre konsesjonærer (se § 17 første ledd) og som ikke er koordinert med alle berørte før innmelding i Fosweb. - Driftsstanser for produksjonsenheter tilknyttet transmisjonsnettet - Driftsstanser som innebærer at systemansvarlig - må fatte vedtak om produksjonstilpasning - må redusere handelskapasitet
Planlagte driftsstanser	fos § 17	3 uker til 3 måneder før driftsstans	3 uker etter rapportering	- Dersom driftsstans er koordinert med alle berørte aktører - Reaktive komponenter - Produksjonsenheter tilknyttet regionalnett
Planlagte driftsstanser	fos § 17	1 uke før driftsstans	3 uker etter rapportering	Driftsstanser som er «i skyggen av» en vedtatt driftsstans. Dersom «opprinnelig» driftsstans avlyses vil de driftsstanser som ligger i skyggen også måtte avlyses. Det må etableres en kobling mellom «opprinnelig» driftsstans og de driftsstanser som ligger i skyggen av denne.
Ikke planlagte driftsstanser	fos § 17	Snarest og senest 12 timer etter hendelsen som utløste driftsstans	Snarest	Uforutsette hendelser inkl. driftsforstyrrelser med varige feil
Omprioriteringer	fos § 17	Umiddelbart etter at behov for omprioriteringer blir kjent	3 uker etter rapportering	Alle omprioriteringer