

Leverert Energi

Forbedret rapportering

brukargruppe 2020

[Historikk og samanlikning](#)
[Forklaring av statistikk](#)

	Leverert energi [MWh]	KILE [NOK]	Ikkje-levert energi [MWh]	Avbrottsvarighet [min]	Tal på avbrot	Avbrot per sluttbr.
6	2 434 370,54	17 905 445,08	819,38	9 344 541,62	306732	7,77
9	1 055 676,51	970 450,68	9,01	5 912,41	104	1,05
8	2 981 127,20	28 799 713,25	366,78	544 779,08	18119	5,01
2	120 023,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00
0	4 626 418,14	33 481 315,67	432,91	1 304 905,87	43915	3,82
8	690 665,05	7 495 169,01	77,28	1 055 200,31	23126	4,41
2	8 659,97	112 178,81	0,39	2 718,49	113	1,82
2	1 189 385,62	2 963 576,92	21,34	39 838,14	1405	1,3
2	695 239,17	7 476 360,97	107,39	1 289 669,62	37432	5,33
2	1 476 762,40	21 159 982,46	288,48	3 497 041,25	106614	3,40
0	4 338 256,95	75 127 982,04	467,61	2 571 604,53	85912	2,44
9	70 629,77	485 412,24	19,52	228 215,89	6217	9,88
5	276 170,12	3 383 412,98	43,77	135 373,30	4238	5,26
2	413 844,90	3 140 965,83	14,62	21 310,59	475	1,01
8	1 153 974,37	21 119 788,00	136,46	1 531 610,77	44033	4,40
6	56 137,90	1 100 504,25	4,60	40 626,10	1127	3,08
4	1 347 459,10	34 998 861,39	281,44	1 559 196,84	47461	3,94
0	1 263 310,12	36 835 580,63	252,95	3 896 313,19	107729	4,61
0	169 056,47	3 248 745,57	22,12	139 755,75	4470	2,40
8	4 370 949,80	84 260 396,81	474,39	4 311 190,94	127863	2,36
5	884 363,53	14 811 443,84	95,42	741 528,04	20251	2,45
8	653 696,49	14 664 044,03	85,67	666 311,87	18708	2,71
1	6 736 560,76	109 267 764,30	948,01	11 405 757,62	344719	4,59

Noreg

Leveringspålitelegheit

99,985 %

Tal på sluttbr.

3250055

Leverert energi [GWh]

125 089,29

Ikkje-levert energi [GWh]

18,99

KILE [MNOK]

947,68

Avbrot per sluttbr.

3,82

Endring i FASIT Kravspesifikasjon v 2022

Levert energi skal avregnes i KIS/Elhub pr. 31. desember og legges inn i FASIT. Med «legges inn» menes at

- dersom verdiene hentes maskinelt fra KIS skal det være mulig å lese/kontrollere samt å
- editere/korrigere verdiene for levert energi (pr. NettID og sluttbrukergruppe) før avbruddsrapporten sendes.

Hva må dere brukere påse!

Dersom utvekslingsformatet for KIS-data benyttes for import av levert energi foregående år må

- bruker påse at importen også omfatter sluttbrukere som har blitt passive eller som har opphørt, samt at
- importen inneholder sluttbrukeres målte forbruk (felt 38) for foregående kalenderår (felt 39 og felt 40=start- og sluttdato for måleperiode må være innenfor 1. januar og 31. desember).
- Verdien i felt 44 "Forventet årsforbruk" skal ikke benyttes ifm. beregning av levert energi.

Ytterligere forbedringer?

- Ja kanskje, vi presenterer en mulighet senere i programmet.

