

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Adele Moen Slotsvik

Vår dato: 10.12.2021

Vår ref.: 202003024-8

Deres ref.:

Godkjenning av oppdaterte retningslinjer etter § 6-1 i energilovforskriften

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner Statnett SF som systemansvarlig sine forslag til format, innhold og frister etter energilovforskriften (enlf) § 6-1.

I brev datert 27.9.2021 har NVE mottatt systemansvarlig sine forslag til oppdaterte retningslinjer for enlf. 6-1.

Statnett har sendt oppdaterte retningslinjer for enlf. § 6-1 innen fristen 1. oktober 2021

Etter enlf. § 6-1 sjette ledd skal Statnett som systemansvarlig sende forslag til nedre ytelsesgrense, format, innhold og frist for rapportering av anleggsdata før idriftsettelse på høring til berørte aktører. Etter gjennomført høring skal forslaget sendes NVE for godkjenning, sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom NVE mener at forslaget ikke er hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører varsles og gis en rimelig frist for å tilpasse seg.

27.9.2021 sendte Statnett AS som systemansvarlig oppdaterte retningslinjer til godkjenning til NVE. Disse ble sendt på høring 1.6.2021 med høringsfrist 1.9.2021. To innspill ble gitt til de oppdaterte retningslinjene for enlf § 6-1. Distriktsenergi kommenterte at fristene for rapportering som forslås virker fornuftige og at de også kan støtte de andre justeringene som foreslås. Glitre Energi Nett kommenterte at fristen for rapportering av anleggsdata er foreslått økt fra 4 til 5 uker før spenningssetting. Glitre Energi Nett synes det allerede er utfordrende med en frist på 4 uker. Statnett mener at fristen ikke er endret, men at fristen er konkretisert i retningslinjene på bakgrunn av ønske fra NVE i brev av 20.12.2020. Vi er enige med Statnett i at fristene nå er tydeligere ved at aktørene skal rapportere komplette data i fosweb senest fem uker før idriftssettelse. Videre skal Statnett som systemansvarlig kvalitetssikre og godkjenne dataene innen 4 uker før idriftssettelse.



NVE ba Statnett i brev av 2.7.2021 om at basisdata og merkedata for HVDC-kabler blir satt som obligatoriske ved neste oppdatering av retningslinjene. Retningslinjene for HVDC-kabler er nå oppdatert med obligatoriske felt for basis- og merkedata.

Godkjenning

NVE godkjenner forslag til oppdaterte retningslinjer for energilovforskriften § 6-1.

Med hilsen

Christina Kvamme
Senioringeniør

Godkjent av Åsmund Sunde Valseth
Seksjonssjef

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF