

Statnett SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 21.12.2020
Vår ref.: 202003024-2
Arkiv: 641
Deres dato: 24.03.2020
Deres ref.: 18/01329-34

Saksbehandler:
Synnøve Lill Paulen

Godkjenning av forslag til format, innhold og frister (retningslinjer) etter § 6-1 i energilovforskriften

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner Statnett SF som systemansvarlig sine forslag til format, innhold og frister etter energilovforskriften (enlf.) § 6-1.

I brev datert 14.03.2020 har NVE mottatt systemansvarlig sitt forslag til retningslinjer for enlf. § 6-1.

Statnett har sendt oppdaterte retningslinjer for enlf. § 6-1 innen fristen 1. april 2020

Etter enlf. § 6-1 sjette ledd skal Statnett som systemansvarlig sende forslag til nedre ytelsesgrense, format, innhold og frist for rapportering av anleggsdata før idriftsettelse på høring til berørte aktører. Etter gjennomført høring skal forslaget sendes NVE for godkjenning, sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom NVE finner at forslaget ikke er hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører varsles og gis en rimelig frist for å tilpasse seg.

5. april 2019 sendte Statnett retningslinjer for enlf. § 6-1 (da forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos.) § 14a) til godkjenning til NVE. NVE godkjente forslaget, og mente at forslaget til retningslinjer i all hovedsak ga et godt bilde av Statnetts utøvelse av systemansvaret. Samtidig mente NVE at det var behov for ytterligere presiseringer og beskrivelse av systemansvarlig sin praksis på enkelte punkter.

NVE ba Statnett å oppdatere retningslinjene for enlf. § 6-1 (da fos. § 14a) innen 1. april 2020. Statnett skulle beskrive systemene og rutinene de har etablert for å sikre at områdekonsesjonsærene effektivt kan kontrollere at produksjonsanlegg tilknyttet sitt distribusjonsnett har rapportert anleggsdata, før de kan få godkjenning til å idriftsette disse.

Statnett sendte oppdaterte retningslinjer til godkjenning 24.03.2020.

Oppdaterte retningslinjer

Områdekonsesjonærenes kontroll av anleggsdata.

Statnett har beskrevet system/formatet de har utviklet i Fosweb for rapportering etter tredje ledd. Områdekonsesjonær må kvittere ut at de har vært inne i Fosweb og kontrollert at godkjenning av innmeldte data er gitt av systemansvarlig, før anlegget kan tillates spenningsatt.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Frist for innrapportering av anleggsdata.

Statnett har i de oppdaterte retningslinjene også lagt inn en endring i fristen for rapportering av anleggsdata. Tidligere stod det at disse måtte rapporteres inn senest 4 uker før spenningssetting. Dette er nå endret til at data må være ferdig godkjent av systemansvarlig fire uker før spenningssetting. Argumentasjonen for dette er at systemansvarlig har behov for de fire ukene for å sikre at dataene blir modellert riktig i driftssentralsystemet. NVE ser at det kan være behov for noe lenger tid for å ta høyde for kvalitetssikring av dataene, men mener samtidig at aktørene må få en fast frist for når alle data må være lagt inn i fosweb. For eksempel bør systemansvarlig kunne anslå hvor lang tid det normalt tar å kvalitetssikre data når datasettet er komplett og gi dette som frist. Aktører som er usikre på hvilke data som skal rapporteres, eller ikke klarer å komplettere alle data, må være tidligere ute med kontakt med systemansvarlig for å sørge for at dataene kan bli godkjent innen fristen 4 uker før.

Oppdatering av henvisning til paragrafer

Statnett har oppdatert henvisningene fra fos. § 14a til enlf. § 6-1. Formelt sett er det for enlf. § 6-1 kun retningslinjer for fjerde og femte ledd. Retningslinjene for femte ledd inkluderer format, innhold og frister for all rapportering etter enlf. § 6-1 og vil derfor i praksis inkludere alle ledd. NVE ber om at Statnett oppdaterer henvisningene i retningslinjene til å være jf. enlf. § 6-1 fjerde og femte ledd slik at dette formelt sett blir riktig.

NVEs vurdering

NVEs vurdering er at forslag til format, innhold og frister (retningslinjer) etter enlf. § 6-1 fjerde og femte ledd er i tråd med formålet i energilovforskriften, og bidrar til transparens og forutsigbarhet for aktørene. Samtidig mener vi det bør være en tydelig frist i retningslinjene for når aktørene må rapportere inn data. Det fremstår som noe usikkert for aktørene dersom det ikke er en tydelig frist. NVE mener derfor at systemansvarlig må gi en tydeligere beskrivelse av når komplette data må være rapportert i fosweb for at systemansvarlig får kvalitetssikret disse innen 4 uker før spenningssetting. Det bør også komme frem av retningslinjene at aktører som er usikre på rapporteringspliktige data og datasettet, må kontakte systemansvarlig tidligere for å få dataene godkjent innen fristen.

Godkjenning

NVE godkjenner forslag til format, innhold og frister for energilovforskriften § 6-1, men med forbehold om at referansene til leddene i forskriften oppdateres og at Statnett kommer med en tydeligere tidsfrist for rapportering.

Fremtidige endringer

I likhet med for fremtidige endringer av retningslinjer til forskrift om systemansvar, ber NVE om at fremtidige mindre endringer i retningslinjene til enlf. § 6-1 samles til to faste tidspunkt i året og leveres til godkjenning 1. april og 1. oktober.

Med hilsen

Åsmund Sunde Valseth
seksjonssjef

Synnøve Lill Paulen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Vedlegg: