

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 18.12.2020
Vår ref.: 202000160-7
Arkiv: 641
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Ragnhild Aker Nordeng
22959845/rakn@nve.no

Godkjenning av retningslinjer for §§ 5, 6, 8a, 8b, 11, 12, 13, 14 og 21 i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) godkjenner Statnett SF som systemansvarlig sine retningslinjer til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (systemansvarsforskriften) §§ 5, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 og 21, med unntak av noen punkter.

Retningslinjene er et dokument hvor systemansvarlig beskriver hvordan ansvaret og virkemidlene de har fått i systemansvarsforskriften praktiseres. Formålet med retningslinjene er å gjøre praktiseringen til systemansvarlig mer transparent og forutsigbar for aktørene. Retningslinjene godkjennes av RME, men skal være hørt med bransjen før de kan gjøre gjeldende¹.

Prosess for godkjenning og dato for oversendelse til RME

RME viser til Statnetts oversendelse av forslag til retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret for §§ 5, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 og 21. Systemansvarlig har hatt forslaget til nye retningslinjer på høring i bransjen og svar på høringsinnspill fra aktørene.

Retningslinjene som RME godkjenner i dette brevet er sendt fra systemansvarlig i tre omganger:

- 2. april 2020: §§ 5, 6, 8a, 8b og 21
- 1. oktober 2020: §§ 9, 12 og 13
- 16. oktober 2020: §§ 9 og 14

RME godkjenner retningslinjene, men med forbehold om endring

RMEs vurdering er at forslaget til retningslinjer i all hovedsak kan godkjennes, med unntak av noen punkter. RME godkjenner Statnett som systemansvarlig sitt forslag til retningslinjer, men med forbehold om at systemansvarlig oppdaterer retningslinjene i henhold til kommentarene under ved neste revisjon.

¹ I henhold til § 28a i systemansvarsforskriften skal retningslinjene godkjennes av RME før de er gjeldene.

Adresse

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

E-post: rme@nve.no, Telefon: 22 95 95 95, Internett: <http://reguleringsmyndigheten.no/>
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



§ 6. Fastsettelse av handlingskapasitet

Ved sist godkjenning av retningslinjer for § 6 godkjente RME forslaget, men med forbehold om at systemansvarlig må tydelig beskrive prosess, metode og gjeldende praksis for fastsettelse av handlingskapasitet. RME mener det nye forslaget ikke er presist nok, det er blant annet uklart hva slags forbruk systemansvarlig sikter til når de skriver «representativt forbruk» og hva slags produksjons som blir skalert for å finne driftssituasjoner i hvert budområde som tilfredsstiller kravene til driftssikkerhet ved enkeltutfallene i hovednett. Det er også uklart hva systemansvarlig mener med at produksjon skaleres opp og ned. RME godkjenner endringen, men mener systemansvarlig må tydeliggjøre teksten om fastsettelse av maksimal handlingskapasitet ved neste revisjon av retningslinjene. Systemansvarlig må sikre at alle linker i retningslinjene til enhver tid er oppdatert og fungerer.

§ 8a. Planlegging av produksjon

Ved sist godkjenning av retningslinjer for § 8a godkjente RME forslaget, men med forbehold om at systemansvarlig bør beskrive dagens praksis for inndeling av stasjonsgrupper. I nytt forslag beskriver systemansvarlig dagens praksis. Slik teksten er skrevet, mener RME at prosessen for inndeling av stasjonsgrupper kan misforstås som at systemansvarlig fatter vedtak om stasjonsgruppeinndeling etter forvaltningsloven. RME mener systemansvarlig bør omformulere teksten ved neste revisjon, slik at dette ikke kan misforstås.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Ragnhild Aker Nordeng
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.