

From: Hanne Paulsen
Sent: mandag 1. mars 2021 10.46
To:
Cc:
Subject: RE: Innspill til høringsutkast for NVF 2021 - referanse 19/01229

OBS: Avsender av e-posten er utenfor organisasjonen.

Hei,

Beklager at jeg kommer med en litt sen ekstra input – jeg glemte en kommentar til 13.2.1.4:

For testing av overgang til isolert nett ved høy ROCOF sier teksten at man skal påtrykke et frekvenssprang på 2 Hz, mens tabell 13-12 og figur 13-28 krever et frekvenssprang på 1 Hz. Disse bør være i overensstemmelse.

Hanne Paulsen

Produktansv. Turbinregulatorer | Product Resp. Turbine Governor Systems

HYMATEK
c o n t r o l s

| www.hymatek.no

From: Mathias Gallefoss
Sent: fredag 26. februar 2021 17:02
To: firmapost@statnett.no
Cc:
Subject: Innspill til høringsutkast for NVF 2021 - referanse 19/01229

Hei,

Vi har samlet våre kommentarer til høringsutkastet i vedlagt dokument (under kommentarfunksjonen i pdf-filen).

Vennlig hilsen | Best regards

Mathias Gallefoss

Produktansvarlig Magnetiseringssystemer | Product Manager Excitation Systems

HYMATEK
c o n t r o l s

| www.hymatek.no | [in](#) | [fb](#)