



Eviny Fornybar AS, Postboks 7050, 5020 Bergen

firmapost@statnett.no

Deres ref.: 2025/1081
Vår ref.: 1051-1264738543-119075

Dato: 26.08.2025

Høringsinnspill på «Oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret»

Eviny Fornybar eier og drifter 40 vannkraftverk på Vestlandet med en årlig middelproduksjon på ca. 7,7 TWh. Eviny Fornybar er et heleid datterselskap av Eviny AS, med formål om produksjon, overføring og omsetning av energi. I tillegg utvikler vi og bygger ut nye kraftproduksjonsanlegg og forvalter en rekke eierandeler innenfor vannkraft.

I forslag til oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret er markedstidsenhet for FCR satt til å være 60 minutter (omtalt i vedlegg). Eviny Fornybar mener at markedstidsenhet for FCR burde følge de andre markedene med 15 minutters oppløsning. Ulike markedstidsenheter i markedene kompliserer systemutviklingen og gjør det mer utfordrende i effektivering og oversiktighet for markedsoperasjonene. Selv om det ikke er omtalt i høringsutkastet, bør Statnett også vurdere 15 minutters oppløsning i kapasitetsmarkedene for mFRR og aFRR.

Når disse markedene har tidsenhet 60 minutter, vil det være den mest begrensende periode på 15 minutter som blir gjeldende innenfor 60 minutter, noe som vil gi lavere volum i markedene med tilgjengelighet for system- og balansereserver i kraftsystemet til utøvelsen av systemansvaret.

Vennlig hilsen
Eviny Fornybar AS

Erik Spildo
Seniorrådgiver