

Statnett SF
PB 4904 Nydalen
0423 Oslo

Dato: 29.08.2025
Vår referanse: AEN-S62658
Dokumentansvarlig: Kristoffer Sletten
Deres referanse: 2025/1081

Høring av oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Høringssvar fra Glitre Nett, august 2025

Vi viser til forslag til oppdateringer av retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret iht. forskrift om systemansvaret (fos) § 28a. Høringsdokument 13. juni 2025. Fos §§ 5, 7, 8a, 9, 12, 14, 14a, 18 og 22.

Fos § 5 – Flaskehalser og budområder

Første ledd

Glitre Nett (GN) stiller seg bak denne endringen. I et stadig mer presset kraftsystem er det viktig at systemoperatørene (TSO og DSOer) kan ta økt risiko for å utnytte eksisterende nett.

Annet ledd

Ingen kommentarer til denne.

Tredje ledd

Hvis vi forstår dette rett, står det egentlig at 3. ledd ikke har noen hensikt siden CACM skal følges. Teksten som er foreslått er vanskelig å forstå uten å lese i forskriften eller i den gamle teksten. Bør likevel stå noe mer utfyllende om hva det var meningen med dette leddet. Hva er egentlig endringen her? I grønn tekst står det at prosesser som er beskrevet i CACM ikke er egnet. Hva blir egentlig retningslinjen her?

Femte ledd

Hvorfor skal ikke systemansvarlig fortsatt oppgi sin definisjon av rimelig tid ved de forskjellige prosessene for endring av budområder? Det er ryddig om dette fortsatt er angitt.

Fos § 7 – Overføringsgrenser

Første ledd

Se kommentarer under §§14a og 18

Annet ledd

Generelt er dette en riktig endring da det er viktig at DSOene tar større ansvar i eget nett, for å øke utnyttelsen av eksisterende nett. Det er videre viktig at regionale konsesjonærer får mulighet til å opprettholde masket drift lengst mulig for å minimere de samfunnsøkonomiske tapene ved utfall (representert ved risiko for KILE-kost mv). Endringen kan legges til rette for økt utnyttelse av nettet ved at flere kunder kan tilknyttes på vilkår.

At nettselskapene kan overvåke et snitt etter en 7-2 avtale med Systemansvarlig, medfører kun et ansvar for kostnader ved avbrudd i nettselskapets eget nett. Evt. feil i overliggende nett, berøres ikke i ansvaret etter en 7-2 avtale – Nettselskapet tar ikke over noe mer økonomisk ansvar for kostnader ved utfall i annen konsesjonærs nett, enn de allerede har uten en 7-2 avtale. Retningslinjene er vage på dette punktet og kan muligens presiseres noe eller omskrives for å bli mer presise.

Kommentar til tredje avsnitt. Tilføyelsen «på forespørsel» kan sløyfes. Det er viktig for DSOene også å få informasjon fra Statnett. Derfor kan informasjon om snitt og overføringsgrenser ligge enkelt tilgjengelig for alle nettkonsesjonærene. Merk at her kan det også foreligge krav om informasjonsflyt mellom nettselskapene og Statnett som netteier i avtale mellom nettselskap om tilknytning med vilkår. De privatrettslige forpliktelsene bør samsvare med de offentligrettslige reglene i FOS og dermed også presiseres i retningslinjene.

Det må f.eks. også innarbeides i GOP (§ 12 og 17) at det foreligger en avtale om utsatt gjeninnkobling av en kunde på vilkår. Det antas at en avtale om utsatt gjeninnkobling vil være et vilkår som blir mye brukt. Dette fordi man kan ha plass til en kunde i intakt nett N-1, men ikke ved N-0. GN mener på denne bakgrunn at de ulike vilkårstilknytninger bør også nevnes i retningslinjer under pkt. om GOP.

Faste GOP planer bør oppdateres oftere enn hvert 3 år (§12 omtalt i retningslinjene).

Her bør det legges til at de senest bør oppdateres ved tilknytningsvilkår som tilsier utkobling av vilkårskunde før gjenoppretting kan starte.

I siste avsnitt kan det gjerne beskrives mer konkret i hvilke tilfeller fos 7.2 avtale er aktuell og når en slik avtale ikke er aktuell. Dette er i dag uklart.

Fos § 8a – Planlegging av produksjon

Glitre Nett har ingen kommentarer til endringene i 8a.

En generell kommentar er at produksjonsplaner er svært viktig informasjon også for DSO, for å kunne forutsi flyt/belastning i eget nett neste døgn. DSOene har i dag ikke tilgang på produksjonsplaner.

Fos § 9 – Regulerstyrke og effektreserve

Ingen merknader til §9 fra Glitre Nett.

Fos § 12 – Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser

Presiseringene er ok. Dette er slik GN praktiserer dette i dag.

Fos § 14 – Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet

Annet ledd

Et av kriteriene for å vurdere om anlegget er av vesentlig betydning er (3. kulepunkt): «*Summen av mange små enkeltanlegg i samme geografiske område*». Det bør spesifiseres nærmere hvor stor denne summen er, innenfor et geografisk område eller et nettområde.

Fos § 14a – Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

Første ledd

Skal det her legges til rette for koordinatpunkt eller løpende omgivelsestemperatur eller løpende kapasitet? Eller alt dette? Her må det være fleksible løsninger slik at Statnett kan ta imot den utvidede informasjonen som forefinnes hos de enkelte selskap.

Når det gjelder koordinatpunkt vil ett koordinatpunkt for en lang luftledning ikke være tilstrekkelig. Det bør være mulig å legge inn flere punkter pr. overføring.

For utvidet temperaturintervall, forstår vi at dette gjelder kun for nye anlegg?

Fos § 18 – Målinger og meldinger

Første ledd

Litt uklart om rapportering av omgivelsestemperatur/koordinatpunkt er frivillig eller ikke? I siste avsnitt nevnes «pålegg» og «fattet vedtak om at konsesjonær må oppgi et koordinatpunkt for overføringen».

Annet ledd

Viktig og riktig at det må være mulig å få kontakt med produsent/konsesjonær til enhver tid. Dette gjelder ikke kun systemansvarlig, men også for DSOer.

Fos § 22 – Feilanalyse og statistikk

OK. Ingen videre kommentarer.

Generell kommentar

En generell kommentar fra Glitre Nett til retningslinjene for utøvelsen av systemansvaret, er at kravene som settes og tilgangen til informasjon som kreves har fokuset til Statnett/systemansvarlig. For en framtidig effektiv nettdrift, må behovene som DSOene har til informasjon og samarbeid med TSO også tas hensyn til. Dette arbeides det med i andre sammenhenger, og bør også hensyntas her i den praktiske utøvelsen som reguleres her i retningslinjene.

Med hilsen

Glitre Nett AS

Kristoffer Sletten

