

Statnett

Deres referanse

2025/1081

Deres dato

13.06.2025

Vår referanse

2025-00001

Vår dato

31.08.2025

Saksbehandler

Åshild Helland

Høringsinnspill – Oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret

Viser til utsendt høringsdokument datert 13. juni 2025, med forslag til endringer i Fos §§ 5, 7, 8a, 9, 12, 14, 14a, 18 og 22.

Lnett AS er positiv til mange av endringene som foreslås i retningslinjene, men vi har noen innspill vi håper Statnett vil vurdere.

Overordnet savner vi for vår del noen avklaringer rundt planleggingsperspektivet. I dagens nettutvikling brukes i stor utstrekning Fosweb verdier. Det bør vurderes om det bør lages et omforent nivå som brukes til planlegging av nett. Det er hensiktsmessig at det brukes felles verdier i planleggingen og DF-analysene både i Statnett og i nettselskapene med regionalnett.

Fos §5 og 7

I utgangspunktet er Lnett positiv til endringsforslagene. Det er likevel noe uklart for oss om anleggseier i ethvert tilfelle har full bestemmelsesrett over overføringsgrensene. I dokumentet presiseres det at dersom anleggskonsesjonær ønsker å opprettholde maske drift eller av en annen grunn aksepterer at anleggsdelene vil kunne bli overskredet, skal det inngås avtale mellom konsesjonær og systemansvarlig om dette, jfr. fos § 7, annet ledd, annet punktum. Dette kunne med fordel vært gjort tydeligere.

Som nettselskap må vi ha oppdaterte data for å kunne drifte nettet vårt, og vi mener Statnett bør sende oss informasjon om nye overføringsgrenser i snittene. Statnett bør snarest innføre systemer som gjør det lettere å dele data med DSO'ene, det er ingen god løsning at data kun skal oppgi «på forespørsel».

Fos §14

Lnett ser behov for å regulere funksjonskravene til eksempelvis solparker, men dette vil medføre økt saksbehandlingstid for kundene. Vi mener det også bør gås opp hvordan mange enkeltanlegg skal håndteres, og når det går fra enkeltanlegg til flere? Vi kan ikke se at det i høringsdokumentet er påpekt at endringene som foreslås vil gjøre det mer utfordrende for kundene å få tilknytning.

Fos §18

Lnett mener det er meget bra at Statnett legger til rette for bruk av sensordata. Sanntidsdata og høyoppløste målinger kan imidlertid være teknisk krevende. Vi anbefaler at Statnett vurderer en trinnvis innføring og gir tydelige spesifikasjoner for kravene.

Vennlig hilsen
Lnett AS

Rannveig Eidem Norfolk
Direktør Nettdrift

Åshild Helland
Leder rammebetingelser

Dokumentet er godkjent i henhold til interne rutiner

