

Fra: [REDACTED]
Sendt: 29.08.2025 10:33:17
Til: Statnett Firmapost[firmapost@statnett.no]
Tittel: 2025/1081 - Høringsuttalelse fra Tensio

You don't often get email from [REDACTED] [Learn why this is important](#)

OBS: Avsender av e-posten er utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt.

Viser til høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (25-2). I det videre følger våre kommentarer rettet til de foreslåtte endringene sett fra Tensio sitt ståsted.

Fos § 5 – Flaskehalser og budområder

Første ledd: Tensio oppfatter at presiseringene som foreslås er en tydeliggjøring av hva som er konsekvensen dersom anleggskonsesjonær inngår en avtale i henhold til fos § 7 annet ledd. Tensio har allerede inngått flere slik avtaler og anser det som en fornuftig mulighet hvor anleggskonsesjonær selv kan overvåke og håndtere ulike potensielle flaskehalser og eksempelvis unngå pålegg om radielle drifter.

Annet, tredje og femte ledd: Ingen kommentarer fra Tensio.

Fos § 7 – Overføringsgrenser

Første ledd: Tensio støtter endringene foreslått under første ledd, da de åpner opp for mer presise overføringsgrenser og gjennom dette bedre og mer rasjonell utnyttelse av eksisterende utbygde anlegg.

Annet ledd: Tensio støtter de foreslåtte endringene.

Fos § 8a – Planlegging av produksjon (vedlegg om systemdata)

Ingen kommentarer fra Tensio.

Fos § 9 – Regulerstyrke og effektreserver

Ingen kommentarer fra Tensio.

Fos § 12 – Innvirkning fra vilkårs kunder

Tensio støtter de foreslåtte endringene og presiseringene.

Fos § 14 – Fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet i anlegg i kraftsystemet

Annet ledd: De foreslåtte endringene vil medføre en økt administrativ belastning for tilknyttende områdekonsesjonær og tiltakshaver da det krever økt grad av saksbehandling enn tidligere, Tensio støtter likevel endringene da vi mener det er fornuftig at distribuert produksjon også skal bidra til å ivareta systemstabiliteten. Det kan være krevende å vurdere når kriteriet «Summen av mange små enkeltanlegg i samme geografiske område» medfører vesentlig betydning for regional- eller transmisjonsnettet, her kan det være en fordel om systemansvarlig gir veiledning på noen grenseverdier som områdekonsesjonær kan følge.

Fos § 14a – Rapportering av anleggsdata før idriftsettelse

Første ledd: Tensio støtter endringen hvor det åpnes for muligheten til å rapportere strømgrenser innenfor intervallet -40°C til 40°C. Spesielt etter årets sommer hvor det flere plasser i Trøndelag var temperaturer over 30°C. Selv om det må påregnes noe økt rapporteringsmengde på kort sikt anses endringene som rasjonelle fra Tensio sitt ståsted, da det sannsynligvis vil medføre bedre utnyttelse av faktiske kapasiteter.

Fos § 18 – Målinger og meldinger

Tensio støtter at det åpnes opp muligheter for å oversende temperaturdata og/eller sensordata i sanntid til systemansvarlig. Kombinert med endringene under §7 og §14a åpner dette opp for en bedre utnyttelse av faktisk overføringskapasitet. Tensio oppfatter at dette i utgangspunktet er frivillig fra anleggskonsesjonærs side, men at systemansvarlig ved behov kan kreve også denne type data dersom det gjennom operativ drift eller etter feilhendelser avdekkes behov for dette.

Fos § 22 – Feilanalyse og statistikk

Ingen kommentarer fra Tensio.

Med vennlig hilsen

Rune Paulsen

Leder Nettutvikling og Nettstrategi

Tensio – tensio.no



Vi forsyner Trøndelag med strøm

