

Skogn, 14. august 2026

Statnett SF  
Att: firmapost@statnett.no

## **Høringssvar 2026/783 del 2**

### **Vedrørende forslaget til endringer i retningslinjene for utøvelsen av systemansvaret**

Vi viser til høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret publisert 30.04.2026 og har følgende innspill til disse punktene:

#### **Fos § 8 – Anmelding**

##### **Innsending av forventet ubalanse flyttes fra retningslinjen for fos § 8a til § 8 første ledd**

Vi forstår behovet for å innføre krav om innsending av forbruksplaner for å sikre at Statnett mottar nødvendig informasjon fra alle relevante aktører. Vi har imidlertid vanskelig for å se begrunnelsen for at dette skal sikre likebehandling mellom produsenter og forbruksaktører.

Bakgrunnen er at kraftproduksjon er produsentenes kjernevirksomhet, mens dette ikke er tilfelle for store industriforbrukere. Industribedrifter har normalt ikke de samme ressursene, systemene eller organisasjonene for løpende oppfølging av kraftmarkedene som kraftprodusenter. Dette bør det tas hensyn til ved utforming av kravene til innsending av forbruksplaner.

Store forbruksaktører har normalt ikke egne kraftsentraler. Ved uplanlagte driftsstans som medfører ubalanser, vil operatørenes førsteprioritet være å gjenopprette produksjonen og dermed redusere ubalansen, fremfor å bruke ressurser på oppdatering og innsending av forbruksplaner.

Dersom kravene til forbruksplaner gjennomføres slik de er foreslått i § 8a og 8b, vil dette medføre betydelig merarbeid og økte kostnader for industriaktører med stort og variabelt kraftforbruk.

**Fos § 12 – Anstrengte driftssituasjoner og driftsforstyrrelser****Varsle systemansvarlig ved utfall eller nedkjøring av stort forbruk**

Det foreslås at:

- Ved utfall av forbruk med mer enn 100 MW må systemansvarlig ved regionsentralene varsles umiddelbart via telefon.
- Ved planlagt nedkjøring av forbruk som avviker fra forbruksplanen (ref. fos §8b tredje ledd) med mer enn 100 MW) må systemansvarlig ved regionsentralene varsles umiddelbart via telefon.

Den vesentlige forskjellen mellom dette forslaget og dagens krav til publisering av UMM-melding, er at varsling etter fos § 12 skal skje umiddelbart, mens fristen for UMM-melding er 45 minutter overfor BRP og 60 minutter overfor Nord Pool.

Vi mener derfor at effektgrensen for varsling til regionsentralene bør samordnes med terskelverdiene som gjelder for UMM-varsling. Dette vil bidra til et mer konsistent regelverk og redusere risikoen for at aktørene må forholde seg til ulike terskelverdier og varslingsregimer for samme hendelse.

Ta kontakt med undertegnede om det er spørsmål til innspillene.

Med vennlig hilsen  
Norske Skog ASA

Carsten Dybevig  
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

Tormod Røstad  
Kraftanalytiker