

Sendt pr epost til firmapost@statnett.no

Deres ref. 23/00498

Vår ref.: Arvid Bekjorden

Vår dato: 23.08.2023

Hørings svar fra Distriktsenergi til oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (23-3)

Distriktsenergi med org. nummer 984046839 representerer små og mellomstore energiverk som i hovedsak driver med nett, produksjon, salg og Telecom virksomhet.

Bakgrunn

Systemansvarlig er gjennom forskrift om systemansvaret (fos) § 28a og gjennom energilovforskriften § 6-1 pålagt å etablere retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret. Retningslinjene skal beskrive hvordan systemansvaret utøves og hva som legges til grunn for systemansvarliges vedtak. Statnett som systemansvarlig, har utarbeidet forslag til oppdaterte retningslinjer. Endringene i retningslinjer gjøres for å tilrettelegge for implementering av nordisk balanseringsmodell som skal automatisere driften, etablere nytt marked for raske effektreserver, samt å etterkomme forbehold i tidligere godkjenningsbrev og rette opp mindre feil og mangler

Oppsummering

Distriktsenergi er opptatt av en samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftsystemet, med ryddige rutiner og vilkår som tilrettelegger for at Statnett og de underliggende netteierne kan utøve sine oppgaver på en kostnadseffektiv måte.

For at Statnett skal kunne utøve systemansvaret på best mulig måte er det viktig at Statnett og de andre nettselskapene har og formidler gode nok data og at kvaliteten er høy nok, men også at kvaliteten er tilgjengelig. Her er det fremdeles mye jobb å gjøre fremover.

Det mangler også en felles digital infrastruktur i Norge som må på plass raskt.

Både den nasjonale evnen og nettselskapenes evne til å ha innsikt og alles evne til å dele data, slik at man sammen kan styre nettet på best mulig måte fremover blir viktig.

Hvis man får til dette, vil man få en helt annen innsikt. Man kan, blant annet, finne ut av hvor flaskehalsene er og hvor det er rom for fleksibilitetsløsninger. Distriktsenergi støtter ellers forslagene til justeringer i høringen.

Distriktsenergis kommentarer

Endringene (med kommentarer) gjelder følgende:

- Fos § 6 om fastsettelse av handelskapasitet
 - Endringer av språk og struktur. Ingen materielle endringer.

Distriktsenergi støtter de nye presiseringene og justeringene som er gjort.

- Fos § 9 om regulerstyrke og effektreserve
 - Innføring av nye tekniske krav til FCR i vilkår for FCR-markedet og retningslinjene.
 - Overgangsperiode for innføring av de nye tekniske kravene til FCR.
 - Endringer i vilkår for FFR om krav til prekvalifisering før markedsdeltagelse og mer fleksibilitet rundt sesongoppkjøp av FFR. Språklige endringer i vilkår og retningslinjer for FFR.
 - Små endringer i vilkår for RKOM-sesong. Avvikling av RKOM-uke. Språklige endringer.
 - I vilkår for mFRR-kapasitetsmarked er det gjort presiseringer. Tilsvarende presiseringer i vilkår for aFRR-kapasitetsmarked.

Distriktsenergi støtter ett felles nordisk marked som vi tror vil gi aktørene tilgang til et større og mer effektivt marked. Statnett har gjort simuleringer viser at Norge er netto leverandør av aFRR til Norden, og at vi kan forvente økt eksport fra Norge. Dette gir dermed muligheter for økt verdiskapning for aktørene som vi i Distriktsenergi ser veldig positivt på. Endringene i retningslinjene og vilkårene virker fornuftige.

- Fos § 11 om marked for regulerkraft
 - Språklige endringer og presiseringer i vilkår for mFRR-aktiveringsmarked.

Statnett som systemansvarlig skal drive, utvikle og fastsette vilkår for deltakelse i markedet for regulerkraft for i driftstimen å håndtere avvik fra planlagt produksjon og forventet forbruk, samt andre uønskede forhold i kraftsystemet. Distriktsenergi erfarer at de fleste endringene gjøres i forbindelse med innføring av NBM (Nordic Balancing Model), hvor Statnett sammen med de øvrige nordiske TSOene skal automatisere balanseringsprosessene. En del av dette innebærer å automatisere systemansvarliges prosesser for bruk av mFRR. Distriktsenergi ser endringene som nødvendige og støtter disse.

- Fos § 16 om koblingsbilde
 - Lagt til driftskriteriet spenning i listene over momenter som hensyntas ved fastsettelse av koblingsbilde.

Distriktsenergi støtter justeringene.

- Fos § 18 om målinger og meldinger
 - Mulighet til å kreve rapportering av målinger og meldinger som skal brukes til feilanalyse.
 - Retting av feil parameter.
 - Legg til parameter "reguleringsmodus".

Det er viktig for Statnett å skaffe seg alle nødvendige data for bruk ved feilanalyse, Distriktsenergi støtter derfor disse justeringene.

Vennlig hilsen

Distriktsenergi.



Knut Lockert

Daglig leder