

## Evalueringsskjema for tilknytningssøknader fra direktekunder til transmisjonsnettet

Skjemaset brukes av Statnett til evaluering av tilknytningsforespørsler fra direktekunder.

- Kriterium for at Statnett skal gjennomføre en **driftsmessig forsvarligvurdering** er at alle krav oppfyller nivå 1.

- Kriterium for at Statnett **reserverer kapasitet** forutsetter oppfyllelse av nivå 2 for alle kriteriene. Det gjelder både i dagens nett og i planlagt nett som har startet opp.

- Dersom flere kunder oppfyller krav til reservasjon og det ikke er kapasitet til alle, fordeler Statnett kapasitet til den eller de kundene som har de mest modne prosjektene, basert på totalverdi i evalueringsskjemaet.

- Statnett har tilknytningsplikt og vil planlegge for ytterligere kapasitet gjennom våre områdeplaner. Kunder som ikke får reservere kapasitet følger vi opp løpende for vurdering om opprettholdelse av søknad.

Kriterier som blir evaluert	Krav til driftsmessig forsvarligvurdering (nivå 1 - sannsynlig)	Krav til reservasjon (nivå 2 - overveienede sannsynlig)	Tilleggsvurdering (nivå 3)	Verdi
<b>1. Kunde</b>				
Er selskapet som forespør / bestiller Statnetts permanente kunde og part i nettavtale?	Ikke krav, men Statnett tar betalt for tilretteleggere der det ikke er avklart hvem som skal inngå nettavtale og blir kunde av Statnett.	Selskapet som forespør er i samme konsern som det endelige selskapet som skal inngå nettavtale med Statnett.	Selskapet blir permanent sluttkunde og blir avtalepart i nettavtale ved idriftsettelse av anlegget.	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>2. Kundens anlegg</b>				
Beskrivelse av anleggene både produksjonsanlegg og nettanlegg	Det er utarbeidet skissemessige planer av anlegget	Det er etablert detaljerte planer og tegninger av anlegget	Detaljprosjektering er slutført og fos 14. søknad er sendt Statnett (systemansvarlig)	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>3. Kapasitet</b>				
Behov for makseffekt i MW og informasjon om eventuell opptrappingsplan inkludert forventet effektprofil over året, eventuelt også sesongvariasjoner/ døgnvariasjoner samt opptrappingsplan med kvartaloppøsning.	Dokumentert underlag for makseffekt og opptrappingsplan foreligger	Effektbehov dokumenteres og samsvarer med produksjonsplan for kundens anlegg.	Kunden kan dokumentere sesongvariasjoner/ døgnvariasjoner samt opptrappingsplan med kvartaloppøsning.	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>4. Prosjektplan</b>				
Milepælsplan fra forespørselstidspunkt for prosjektet.	Plan for prosjektet foreligger på overordnet nivå.	Detaljert framdriftplan for alle faser av prosjektet med årlige milepæler (bla. oppstart byggearbeider og idriftsettelse av anlegget).	Viktige milepæler er oppnådd, eks. Investering er besluttet eller oppstart byggeplass.	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>5. Nødvendige tillatelser</b>				
Status på myndighetstillatelser inkl. regulering av nødvendig tomt til anlegget	Ikke krav til at prosess er startet, men arealbehov må være definert	Søknad må være til behandling	Alle myndighetstillatelser er avklart	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>6. Avtaler</b>				
Status på nødvendige privatrettslige avtaler som tilgang til nødvendig areal ol.	Det foreligger oversikt over nødvendige avtaler	Alle nødvendige avtaler er i prosess.	Alle viktige avtaler er avklart.	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>7. Idriftsettelsestidspunkt</b>				
Tidspunkt for når kapasiteten tas i bruk	Årstall for når anlegget er forventet trenger kapasitet skal være estimert.	Anleggets tidspunkt for oppstart er innenfor 10 år fra søknad sendes	Anleggets tidspunkt for oppstart er innenfor 5 år fra søknad sendes	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>8. Finansiering</b>				
Finansieringsplan for prosjektet.	Realistisk plan for finansiering skal foreligge, men er ikke avklart.	Realistisk plan for finansiering samt basisfinansiering er etablert. Ved planlagt myndighetsstøtte skal det være avklart.	Finansiering er avklart.	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>9. Teknologimodenhet</b>				
Beskrivelse av modenheten (TRL) til teknologien i virksomheten som skal anvende kraften. Se lenke for definisjon og gradering.	Under utvikling (TRL>3)	Ny teknologi klar for produksjon (TRL>7)	Moden teknologi (TRL>8)	
<b>Verdi</b>		1	2	3
<b>Totalverdi</b>				