

Besøksadresse

Nydalen allé 33, 0484 Oslo

Postadresse

PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

Foretaksregister

NO 962 986 633 MVA

T +47 23 90 30 00**F** +47 23 90 30 01**W** statnett.no**E** firmapost@statnett.no

NVE
Postboks 5091
Majorstua
0301 Oslo

Deres ref./Deres dato:

Vår ref.:

Vår dato: 22.02.2023

Oppsummering av innrapporteringen for uke 7, fra produsenter i sørlige Norge (prisområde NO1, NO2 og NO5).

Den totale kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) var 2270 GWh i uke 7. Det innrapporterte produksjonsvolumet, 1422 GWh, utgjør 62,6 prosent av total kraftproduksjon i sørlige Norge i uke 7. Innrapporteringen til Statnett viser at det i forrige uke ble produsert 885 GWh fra vannmagasiner som i stor grad kan lagre vann frem til uke 14. Dette utgjør 39 prosent av total kraftproduksjon i sørlige Norge.

Nøkkeltall for uke 7:

	Volum	Andel av totalproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5)
Innrapportert produksjon	1422 GWh	62,6 %
Produksjon fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til uke 14*	885 GWh	39 %

Oppsummering av innrapporteringen

Det er 10 produsenter i sørlige Norge som sender inn rapporter med informasjon om produksjon og magasinfylling. Totalt er det data fra 63 kraftverk i disse rapportene. Disse kraftverkene har en samlet magasinkapasitet på 43,7 TWh, noe som utgjør 76 prosent av den totale magasinkapasiteten i sørlige Norge. Total kraftproduksjon for prisområdene i sørlige Norge var i uke 7 på 2270 GWh. Innrapportert produksjonsvolum var på 1422 GWh, noe som tilsvarer 62,6 prosent av den totale produksjonen i sørlige Norge denne uken.

Tabellen under gir en oversikt over hvilke årsaker produsentene har oppgitt for den innrapporterte produksjonen for uke 7.

Årsak til produksjon (uke 7)	Rapportert volum [GWh]	Prosent av rapportert volum [%]
Produksjon på grunn av konsesjonskrav og selvpålagte miljørestriksjoner	25	1,8
Produksjon på grunn av tekniske restriksjoner	5	0,4
Produksjon på grunn av systemtjenester og reservemarkeder	25	1,8
Produksjon der markedsprisen var høyere enn vannverdien, fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til uke14.*	885	62,2
Produksjon der markedsprisen var høyere enn vannverdien, fra uregulerbart tilsig og fra magasiner som i liten grad kan lagre vann til uke 14.*	492	34,6
Forbruk til pumping**	-10	-0,7
Produksjon foregående uke gitt av andre årsaker	0	0
TOTALT	1422	

Tabell 1: Årsak til produksjon i uke 7. Tallene gjelder den andelen av kraftproduksjonen i sørlige Norge som inngår i rapporteringsordningen, dvs. ca. 63 prosent av total produksjon.

I uke 7 ble det produsert 885 GWh fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til uke 14, eller lengre. Dette utgjør 39 prosent av det innrapporterte produksjonsvolumet. Innrapportert volum i denne kategorien var tilnærmet uforandret fra uke 6. Også totalt innrapportert produksjonsvolum i sørlige Norge er tilnærmet uendret fra foregående uke.

Vurdering rundt det systemtekniske

Høye og volatile kraftpriser i sørlige Norge, bidrar til økte kostnader for systemtjenester, som er tjenester Statnett benytter for å balansere kraftsystemet og sikre riktig funksjonalitet i kraftsystemet. Det er forventet at kostnadene til systemtjenester vil holde seg høye gjennom vinteren.

De europeiske energimarkedene er fremdeles forbundet med stor usikkerhet. Statnett mener at det er viktig å ta hensyn til denne usikkerheten i vanddisponeringen gjennom kommende vintersesong. En restriktiv utnyttelse av vann som kan lagres over lengre tid, vil bidra til å øke forsyningssikkerheten i sørlige Norge, både for inneværende og kommende vinter.

Med vennlig hilsen

Tom Tellefsen
Direktør Systemansvar og portefølje

Kopi: Olje- og energidepartementet