



NVE

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 11.08.2025
Vår ref.: 202515888-4 Oppgis ved henvendelse
Deres ref.: 2023/2248-22

Statnett SF - Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Surna transformatorstasjon i Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF endret anleggskonsesjon for Surna transformatorstasjon. Endringen innebærer å bygge, eie og drive to nye transformatorceller i Surna transformatorstasjon, hver med grunnflate ca. 340 m² og høyde ca. 11 meter. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse.

Tillatelsen kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt Statnett SF til uttalelse før saken legges fram for Energidepartementet.

Bakgrunn

Statnett SF søker i brev av 02.07.2025 om forskuttet bygging av to nye transformatorceller i Surna transformatorstasjon, i påvente av en søknad om flere tiltak i stasjonen og i 132 kV nettet som vil omsøkes av Statnett SF i samarbeid med Linja AS. Pr. i dag planlegges det at dette vil komme rundt årsskiftet 2025/2026. Tiltakene som er planlagt omsøkt omfatter å overføre funksjoner i 132 kV nettet tilknyttet dagens Trollheim transformatorstasjon til Surna transformatorstasjon. Linja AS kjøpte disse anleggene av Statnett SF i 2023. De planlagte tiltakene gir behov for transformering i Surna transformatorstasjon. Transformatorcellene vil bli bygget inne på eksisterende areal for Surna transformatorstasjon.

Surna transformatorstasjon ble i 2019/2020 ferdigstilt og tilknyttet 420 kV ledningene Klæbu – Viklandet og Snilldal – Surna. Stasjonen er forberedt for videre utbygging av transformering ned til 132 kV nettet og 300 kV nettet. Pr. i dag er det ikke aktuelt med en transformering til 300 kV nettet på Surna.

På grunn av lange leveringstider på transformatorer har Statnett SF bestilt 2 stk. 420/132 kV transformatorer til Surna transformatorstasjon, i forkant av at planlagt utvidelse av stasjonen i samarbeid med Linja AS omsøkes. Transformatorene er planlagt levert fra fabrikk i 2027, mens planlagt idriftsettelse av nye tiltak i Surna transformatorstasjon er i 2028. Statnett SF behøver en plan for oppbevaring av transformatorene fra levering fram til idriftsettelse av transformatorene i stasjonen. Statnett SF har vurdert to alternativer for håndtering av transformatorene. Alternativ 1 er å bygge transformatorcellene i Surna stasjon før den planlagte utvidelsen, og sette transformatorene her. Dette krever konsesjon til forskuttet bygging av transformatorcellene i dagens Surna stasjon, ett år før selve ombyggingen skjer. Alternativ 2 er å betale for mellomlagring av transformatorene hos fabrikk fra 2027 til 2028. Ved lagring i fabrikk har Statnett SF ikke garanti

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett:

www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

for at transformatorene lagres under ønskelige omgivelser for å opprettholde transformatorenes forventede levetid. Ved lagring over 6 måneder bør transformatorene fylles med olje, men det er ingen garanti for at dette vil gjøres ved mellomlagring hos fabrikken.

NVEs vurdering og vedtak

NVE er enig med Statnett SF i at det er mest hensiktsmessig å forskuttere bygging av to nye transformatorceller i Surna transformatorstasjon, for å kunne lagre transformatorene i selve stasjonen. Vi presiserer at konsesjonen som gis til bygging av transformatorcellene, ikke er å anse som en forskuttet konsesjon for videre utbygging av 132 kV-nettet tilknyttet Surna transformatorstasjon.

NVE gir Statnett SF endret anleggskonsesjon for Surna transformatorstasjon som omsøkt, jf. energiloven § 3-1.

Med hilsen

Tor Carlsen
fagleder

Grete Johnsen
seniorkonsulent

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Vedlegg: 1

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:

STATSFØRVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal fylkeskommune

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION MIDT-NORGE

SURNADAL KOMMUNE

**NVE**Norges vassdrags-
og energidirektorat

Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.