

22.11.16

Prosjektnr. 26175001

Beregning av anleggsstøy
Knuseverk
Sylling transformatorstasjon



Beregningssituasjon:

- Finknuseverk (120 dBA)
- Grovnuseverk (122 dBA)

Beregningsparametere:

- 1 refleksjon
- Myk/absorberende mark
- Grid 5 x 5 m
- Beregningshøyde 1,5 meter

Fargeindikatorer på bygninger:

- Rødt: Overskridelse
- Grønn: Ikke overskridelse

Indikator:
Ldag

0 < ... <= 40
40 < ... <= 45
45 < ... <= 50
50 < ... <= 55
55 < ... <= 60
60 < ... <= 65
65 < ...

