

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 25.03.2022
Vår ref.: 202111576-50
Deres ref.:

Krav om tilleggsutredninger til søknad om ny transformatorstasjon på Krossberg

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad fra Statnett om ny transformatorstasjon på Krossberg i Stavanger kommune fra 30. juni 2021. NVE har behov for ytterligere utredninger før vi kan fatte vedtak i denne saken.

Til orientering får alle som har uttalt seg i saken kopi av dette brevet.


Statnett SF har søkt om å bygge ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger kommune i Rogaland. Samtidig har dere søkt om å fjerne deler av anlegget i dagens Stølaheia stasjon. Søknaden omfatter også anlegg som skal eies og drives av Lnett AS. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har reist innsigelser mot søknaden.

NVE mener kunnskapsgrunnlaget i søknaden ikke er tilstrekkelig til å fatte et vedtak i saken og ber derfor Statnett om ytterligere utredninger.

Søknaden og innsigelser

Statnett sendte konsesjonssøknad om ny transformatorstasjon (se kart på neste side) til NVE i juni 2021. NVE gjennomførte offentlig høring i perioden 31. august til 20. oktober 2021. Det ble holdt møter med Stavanger kommune og lokale og regionale myndigheter samt et digitalt offentlig møte. Grunnen til at det ble holdt digitalt var daværende situasjon med korona-restriksjoner. Det ble gjennomført en fysisk befaring 30. september, hvor Statnett og Lnett deltok sammen med berørte parter og interesseorganisasjoner.

Etter endt høringsperiode hadde NVE fått 26 innspill, hvorav tre av disse var innsigelser. Mange av høringspartene påpekte manglende visualiseringer og virkninger for landskap ved omsøkt plassering, samt påpekte Tingbøskogens verdi som friluftsaerial med rikt naturmangfold. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune ved fylkesutvalget fremmet innsigelser. Seksjon for kulturarv i Rogaland fylkeskommune fremmet administrativ innsigelse på bakgrunn av manglende kulturminneundersøkelser for omsøkt plassering.



Kart 1: Omsøkt ny transformatorstasjon på Krossberg. Kilde: Statnett

NVE arrangerte et innsigelsesmøte 28. januar 2022 hvor både Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune deltok sammen med Statnett og Lnett.

Stavanger kommune påpeker at stasjonen er søkt plassert i viktig lokal og regional grønnstruktur med høye verdier for landskap, natur og friluftsliv. De mener det er mangelfull vurdering av området som nærfriluftsområde for barn og unge, at det er mangelfull vurdering av alternative plasser for stasjonen, både i byområdet generelt og i nærområdet på Krossberg. Kommunen mener også at Statnett bør utrede mindre plasskrevende kapslet anlegg og ønsker bedre kunnskap om klimakonsekvenser og at rigg-, adkomst- og anleggsområder blir bedre belyst.

Rogaland fylkeskommune mener kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og for dårlig til å ta stilling til plasseringen, som er konfliktfylt. De ønsker at NVE krever flere alternativer utredet, og mener videre at landskapsvirkningene er mangelfullt utredet. Nye kraftledninger inn til stasjonen bør kables, eller i det minste ikke hindre jordbruksdriften.



Statnett har presentert nye synlighetskart for tiltaket på nåværende omsøkte plassering, samt for et mulig nedsenket stasjonsalternativ på samme sted. Statnett har ellers ønsket å vente på NVEs vurdering av behovet for tilleggsutredninger på bakgrunn av høringsuttalelsene og Statnett sine kommentarer til disse.

NVEs vurderinger og krav om tilleggsutredninger

NVE har som offentlig forvaltningsorgan ansvar for at saker er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes jf. forvaltningsloven § 17.

På bakgrunn av høringsuttalelser, innsigelsesmøte, og egne vurderinger av kunnskapsgrunnlaget, ber NVE om følgende tilleggsutredninger:

Redegjøre for vurderte, men ikke omsøkte alternativer

NVE ber Statnett redegjøre prosessen for valg av alternativene B ved Friheim, C på jordene ved Krossberg og D ved Hafrsfjord for ny stasjon. Søknadens drøfting av vurderte, men ikke omsøkte plasseringer av transformatorstasjonen gir ikke et godt nok grunnlag til å konkludere med at det omsøkte plassering er den beste. Dette er også påpekt av flere høringsparter og er hovedbegrunnelsen for innsigelsene til søknaden. NVE har behov for nærmere redegjørelse for alle relevante fordeler og ulemper ved de ulike alternativene, blant annet for å gi høringsinstansene et bedre grunnlag for å forstå og gi innspill til Statnetts vurderinger. NVE forutsetter at Statnett vurderer eventuelle andre aktuelle lokaliteter i dialog med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, berørte grunneiere og andre relevante aktører.

Utrede teknisk alternativ

NVE ber Statnett utrede gassisolert (GIS) anlegg som et alternativ til luftisolert, på Krossberg og de andre vurderte plasseringene. Utredningen skal omfatte tekniske og økonomiske forskjeller og forskjeller i arealbruk. Statnett skal også vurdere muligheten for bruk av alternative isoleringskilder til SF₆-gass. GIS-anlegget skal også visualiseres med 3D-modeller og synlighetskart for sammenlikning med opprinnelig omsøkt alternativ.

Utrede ny stasjonsplassering tilknyttet eksisterende stasjon på Stølaheia

NVE ber Statnett utrede et alternativ der ny stasjon plasseres nært tilknyttet dagens Stølaheia stasjon, der så mye som mulig av dagens stasjonsareal gjenbrukes. Det er flere ledige felt i Stølaheia, og ved å legge om dagens lednings- og transformatorfelt, kan dette frigjøre areal på stasjonens vestsida. Vi ser det som naturlig at dette alternativet utredes som en mindre arealkrevende GIS-stasjon.

Oppdatere kunnskapsgrunnlag for naturmangfold

Flere høringsinnspill har poengtert at konsekvensutredningen for naturmangfold har mangler, for eksempel ved at det ikke er gjennomført noen feltundersøkelser. Utredningen har basert seg på en kartlegging fra 2014 i forbindelse med daværende søknad om



utvidelse av eksisterende Stølaheia stasjon. Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet. NVE mener at § 8 om kunnskapsgrunnlaget ikke er oppfylt, med tanke på tiltakets omfang og risiko for skade på naturmangfoldet på grunn av manglende oppdaterte feltundersøkelser. NVE ber derfor Statnett oppdatere utredningen for temaet naturmangfold innenfor influensområdet til omsøkt plassering.

Status for kartlegging av kulturminner

NVE ber Statnett redegjøre status og plan for kulturminneundersøkelser, herunder fremdriftsplan og foreløpige funn.

Kabel som alternativ til luftledning inn til ny stasjon

Søknaden omtaler mulig fremtidig kabling av eksisterende 300 kV gjennom Madla og Revheim. NVE ber derfor Statnett anslå merkostnader og beskrive de viktigste fordelene og ulempene med luftledning kontra jordkabel på strekningen inn til stasjonen i noe større grad enn det som er lagt til grunn i søknadens pkt. 3.1. I tillegg skal en overgang fra luftledning til kabel beskrives dersom kommunen eller utbyggingsinteresser ønsker å dekke merkostnaden ved kabling på senere tidspunkt.

Avbøtende tiltak

NVE ber Statnett redegjøre for de mest aktuelle tiltakene for å redusere støy mot nærliggende boliger og omgivelser. Som en del av utredningen av GIS-alternativ ber NVE Statnett om at det lages sammenlignbare støysonekart for det alternativet på linje med det opprinnelig omsøkte.

NVE ber Statnett beskrive hvordan visuelle virkninger for kulturmiljø og friluftsliv kan reduseres ved å etablere skjerming mot innsyn mot transformatorstasjonen. NVE ønsker også at Statnett legger ved arbeidet de allerede har gjort med avbøtende tiltak for landskap der en nedsenket stasjonsløsning ble presentert.

Krav til utforming av tilleggsutredninger

Vi ber om at Statnett utreder alternative plasseringer til et nivå som gir en god nok begrunnelse for at alternativet ikke omsøkes. Om Statnett velger å omsøke et nytt alternativ, skal det utredes til samme nivå som lokaliteten på Krossberg.

Tilleggsutredningene skal tilrettelegges som ett samlet dokument som egner seg for offentlig høring. Eventuelle dokumenter som bes unntatt offentlighet skal sendes som separate vedlegg.

NVE forutsetter at Statnett samarbeider med Stavanger kommune på de områder der dette er mulig i det videre utredningsarbeidet.



Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Torgrim Skogheim
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

STATNETT SF

Kopimottakerliste:

ANDRE RUSÅ-LIE

Arild Lerang

Avinor AS

Bjørn Larsen

Brit Ågot Selvåg

CARINA BRANDTZÆG

Dybesland, Børre

EINAR SOLHEIM

EMILY LEONTINE HALVORSEN

Endre Hovland

FRANK STROBL

HELGA HOVLAND

Helge Saegrov

Helge Thingbø

Knut Harald Dobbe

Lars Arne Sunde

Leif Olsen

Lise Alpakka Olsen

Rogaland fylkeskommune

Siri Langfeldt

Statens vegvesen

STATNETT SF

STATSFORVALTAREN I ROGALAND

STAVANGER KOMMUNE

Sverre Christer Lie



Vendel Marie Sægrov
VERONICA DOYER