

Strategisk kundeforum - Referat

Møtedato: 03. september 2026 kl.12:00-15:00	
Møtested: Statnetts hovedkontor i Nydalen, styrerommet	
Presentasjon fra hele møtet er lagt med som separat vedlegg i e-post med referat til medlemmene.	
Deltakelse: Se vedlegg 1	
2026-03-00	Åpning av møtet
Statnett åpnet møtet og orienterte om aktuelle saker, blant annet ny tariffmodell, effekter av flytbasert markedskobling og plan med neste runde av områdeplaner og dialogmøter. Det ble etterspurt en tydeligere forklaring av hva den økte overføringen etter innføringen av flytbasert markedskobling betyr i praksis. Dette er svart ut konkret i faktaboksen under. Forumet pekte på behovet for å drøfte viktige offentlige initiativer og høringer tidnok til at medlemmene kan dele perspektiver og bidra til å forsterke sentrale budskap. Statnett tar med seg innspillet i planleggingen av kommende møter.	
Faktaboks – betydning av flytbasert markedskobling, vist i møtet • Figuren viser blant annet at maksimal flyt fra NO3 og SE2 til NO1/NO5 og SE3 var på rundt 700 MW høyere året 2024-2025 (etter innføring av flytbasert markedskobling), sammenliknet med de to foregående årene. • Flytbasert markedskobling bidrar til at vi utnytter nettet enda bedre og gir kraftmarkedet tilgang til mer kapasitet. Økt kapasitet i anlegg og optimalisering av systemdriften, legger til rette for at flere kan tilknytte seg nettet og reduserte prisforskjeller.	
2026-03-01	Systemutviklingsplanen– del 1 Kraftsystemets robusthet og beredskap - felles ansvar fremover
Statnett presenterte arbeidet med sikkerhet og beredskap og orienterte om at omfattende digitale angrep, fysisk sabotasje og væpnet konflikt nå inngår blant de dimensjonerende hendelsene. Lyse presenterte Lnett sitt arbeid med beredskap i et regionalt og kundenært perspektiv. Øydrift ble trukket fram som et konkret virkemiddel, men også som et område som krever planlegging, testing og tett samarbeid mellom nettselskap og produsenter. Diskusjonen viste bred enighet om behovet for et tydeligere, felles målbilde for kraftforsyningens beredskap. Kravene bør så langt som mulig være funksjonelle og risikobaserte, slik at tiltakene kan tilpasses lokale forhold og faktiske konsekvenser. For detaljerte krav kan gi høye kostnader uten nødvendigvis å gi tilsvarende økt sikkerhet. Samtidig har den enkelte aktør ansvar for å kjenne egne sårbarheter og gjennomføre nødvendige tiltak. Det ble også drøftet hvordan lokal energiproduksjon, reservekraft, generatorkapasitet, hydrogen og andre energibærere kan inngå i beredskapen. Slike ressurser må vurderes konkret ut fra funksjon, tilgjengelighet og behov i det aktuelle området.	

Statnett tar med seg innspillene i det videre arbeidet med Systemutviklingsplanen og sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

2026-03-02	Systemutviklingsplanen– del 2 Kampen om nettet (oppfølging fra 29.mai)
------------	---

Statnett presenterte utviklingen i etterspørselen i nettkapasitet, der det fortsatt er stor etterspørselsvekst. Målnettet kan legge til rette for en betydelig vekst i kraftforbruket, men dette forutsetter at kraftproduksjon, nett og forbruk utvikles i takt, og at produksjon og forbruk lokaliseres på en måte som gir god utnyttelse av kraftsystemet.

Norsk Datasenterindustri presenterte veksten i etterspørselen etter regnekraft og hvilke muligheter utviklingen kan gi Norge. Kunstig intelligens har forsterket veksten, samtidig som datasentre møter økende motstand i flere land. Det ble også presentert seks konkrete innspill som ble oversendt til myndighetene i mai i år, om hvordan legge til rette for at de mest realistiske prosjekter får reservert kapasitet.

Diskusjonen viste ulike syn på hvordan knapphet på kraft og nettkapasitet kan forvaltes. Flere etterlyste et tydeligere nasjonalt målbilde for ønsket næringsutvikling og verdiskapning i kombinasjon med behovet for økt kraftproduksjon. Prioriteringer i praksis tvinger seg fram når etterspørselen overstiger tilgjengelig kapasitet.

Statnett tar med seg innspillene i det videre arbeidet med Systemutviklingsplanen og den videre utviklingen av Statnetts forvaltning av nettkapasitet.

2024-03-03	Avslutning og takk for i dag
------------	-------------------------------------

Statnett takket for alle bidrag og gode bidrag gjennom diskusjon som grunnlag for videre konkret samarbeid og handling framover.

Vedlegg 1 – deltakelse

Medlemmer	Person og rolle	Deltakelse
<i>Organisasjoner</i>		
Distriksenergi	Knut Lockert, daglig leder	X
Forbrukerrådet	Mette Fossum, direktør	
Fornybar Norge	Bård Vegar Solhjell, adm.direktør	
Norsk Datasenterindustri	Rèynir Johannesson, daglig leder	X
Norsk hydrogenforum	Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær	X
Norsk Industri	Harald Solberg, daglig leder	
Offshore Norge	Hildegunn Blindheim, daglig leder	
Samfunnsbedriftene Energi	Mona Adolfsen, direktør	x
<i>Nettselskap</i>		
Arva	Eirin Kjølstad, daglig leder	X
Elvia	Anne Nysæther, daglig leder	
Lnett AS/Lyse	Rosalie Poen, konsersjef	X
<i>Produsenter</i>		
Aneo	Gunnar Hovland, daglig leder	
Eviny	Ragnhild Janbu Fresvik, daglig leder	
Statkraft	Pål Eitrheim, konserndirektør	
Valdres Energi	Björg Brestad, daglig leder	
<i>Store forbrukere</i>		
Bulk	Jon Gravråk, daglig leder	X
Elkem	Inge Grubben-Strømnes	X
Equinor	Geir Sørtveit, konserndirektør	X
Gassco	Frode Leversund, daglig leder	
Norsk Hydro	Kari E. Thørud, konserndirektør	
Yara	Magnus Ankarstrand, konserndirektør	
<i>Statnett</i>		
Statnett	Elisabeth V. Vardheim, konsernsjef	X
Statnett	Gunnar Løvås, konserndirektør Kraftsystem og kunder	X
Statnett	Halvor Lie, direktør Kunde og tilknytning	X
Statnett	Erika Stadler, langsiktig kraftsystemutvikling	X
Statnett	Fredrik Färber, kommunikasjonsdirektør	X